

Сведения о техническом состоянии сетей

На сегодняшний день техническое состояние сетей муниципального предприятия «Электросеть» оценивается на удовлетворительно.

В эксплуатации муниципального предприятия МУП «Электросеть» г. Фрязино МО находятся:

- трансформаторные подстанции – 72 шт из ни порядка 39% требуют среднего или капитального ремонта.
- протяженность кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ составляет 196 км и около 30% КЛ требуется заменить .
- из всех воздушных линий находящихся на балансе или в эксплуатации сети всего порядка 9% требуют замены

В целом просматриваемая тенденция развития и реконструкции сети позволяет судить, что в ближайшие время процент старого и изношенного оборудования будет значительно уменьшен.

Количество отключений по сетям 10 кВ связанных с технологическими нарушениями.

Год	2009					2010					2011				
	1	2	3	4	За год	1	2	3	4	За год	1	2	3	4	За год
<i>Причина:</i>															
Эл.пробой КЛ-10кВ	3	5	1	1	10										
Механическое повреждение КЛ-10кВ	-	1	1	-	2										
Станционное повреждение	-	1	-	-	1										
Срабатывание защиты без повреждения	-	-	-	-	-										
Прочие	-	-	-	1	1										
Всего отключений	3	7	2	2	14										

Аварийно – восстановительные работы были выполнены в установленные нормативами сроки.

По причине аварийных отключений оборудования режим ограничения потребителя не вводился.