

Сведения о технологических нарушениях по 10кв. в МУП
«ЭЛЕКТРОСЕТЬ» г.Фрязино
за период с 01.01.2013 года и сроки перерыва в электроснабжении
абонентов.

Дата и время повреждения	Наименование К.Л. и причина повреждения	Дата и время включения абонентов
06.01.2013г. 10-01	КЛ-10кв ТП-448---ТП-498 Мех.повреждение	Без отключ.абонентов. Кл-10кв восстановлен 10.01.2013г. (деление сети)
30.03.2013г. 22-10	КЛ-10кв ТП-12---ТП-499 Эл.пробой	КейнИнвест(ТП-499)включена от ТП-461 в 23-05.
30.03.2013г. 22-10	КЛ-10кв ТП-462---ТП-497 Эл.пробой	КейнИнвест(ТП-497)включена от ТП-499 в 23-25.
31.03.2013г. 00-00	ТП-467 сгорели два ПК-10 тр-ра №2.в камеру тр-ра попала кошка.	Интерпромторг перевели на тр-р№1 в 7-50(не открывали РУ-0,4кв)
10.03.2013г. 23-30	КЛ-10кв ТП-449---ТП-479 Эл.пробой	Кл-10кв включен 13.04.2013г. в 17-30.
16.04.2013г 14-55	КЛ-10кв ТП-453---ТП-454 Эл.пробой(мех.повр-е?)	ТП-454;432;426(тр-р№1); 507(тр-р№1)включены в 15-55.ТП-453 включена в 16-30.
22.04.2013г. 14-50	КЛ-10кв ТП-17---ТП-474 Эл.пробой	ТП-17 включили в 15-25 ТП-474;435:498 в 15-50
24.04.2013г. 08-50	п/ст 206 откл.ВВ фид.20а+б эл.пробой кл-10кв. фид.20а.	РП-2 сш№1,ТП-477,475 включили в 9-05;ТП-461 в 9-35.
28.04.2013г. 16-51	КЛ-10кв ТП-479---ТП-465 Эл.пробой	ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» от ТП-479 включен в 17-41.
27.05.2013г 12-10	КЛ-10кв ТП-479---ТП-465 Эл.пробой	ЗАО «НОВЫЙ ГОРОД» от ТП-479 включен в 13-10 ТП-465(Дигрус) в 14-15.
13.06.2013г 10-45	КЛ-10кв ТП-434---ТП-428 Эл.пробой(мех.повреждение)	Отключалась ТП-434 Включили в 11-15.
13.06.2013г 14-25	КЛ-10кв ТП-471---ТП-467 Мех.повреждение	Отключались ТП-471; 441; 476(без абонентов). Включили в 15-00.
03.07.2013г.	КЛ-10кв ТП-434---ТП-428	Отключалась ТП-434

02-40	Эл.пробой	Включили в 03-00
06.07.2013г. 12-53	КЛ-10кв ТП-12---ТП-499 Эл.пробой	Включили в 13-25.
13.08.2013г. 19-18	КЛ-10кв ТП-9---ТП-440 Эл.пробой	ТП-9 СШ№2 включили в 19-35.ТП-434;ТП-440 включили в 19-53.
02.09.2013г. 10-20	КЛ-10кв ТП-434---ТП-428 Эл.пробой	Отключилась ТП-434.(новый пр-д,Пр.Мира 13)включили в 11-00.
20.09.2013г. 22-40	п/ст 206---РП-8 фид.22-а эл.пробой	Переведено на 21-а 22-55
14.10.2013г. 19-55	КЛ-10кв РП-3---ТП-447 Эл.пробой	ТП-447 включили от ТП-16 в 20-25.
16.10.2013г. 17-46	КЛ-10кв ТП-448---ТП-481 Мех.повреждение	Отключались ТП-481;469;421 2-й тр-р ТП-426.Включили в 19-00.
29.10.2013г. 10-40	КЛ-10кв ТП-475---ТП-450 Мех.повреждение	ТП-450 тр-р№1 включили в 11-07.ТП-475 в 11-55.
10.11.13 10-00	КЛ-10кв ТП-492---ТП-160 Эл.пробой	ТП-492 вкл.в 10-40;ТП-466, 160,478 в 11-20.
20.11.2013г. 16-30	КЛ-10кв ТП-456---ТП-463 Мех.повреждение	сутки
21.11.2013г. 10-10	КЛ-10кв ТП-4---ТП-14 Эл.пробой	Абоненты включ.через 25-35минут. КЛ-10кв восстановлен и включен 22.11.13 в 17-40
02.12.2013г. 16-40	КЛ-10кв ТП-448---ТП-498 Мех.повреждение	Без отключения абонентов.
27.12.2013г. 11-40	КЛ-10кв ТП-160---ТП-478 Мех.повреждение	ТП-478(Роща)включили 27.12.13 в 18-40

Всего технологических нарушений---25

Из них по вине строителей (механические повреждения)---9

Среднее время перерыва в электроснабжении абонентов---35мин.