Сведения о технологических нарушениях по 10кв. в МУП «ЭЛЕКТРОСЕТЬ» г.Фрязино
за период с 01.01.2014 года и сроки перерыва в электроснабжении абонентов.

Дата и время повреждения	Наименование К.Л. и причина повреждения	Дата и время включения абонентов
01.01.2014г. 06-10	КЛ-10кв ТП-448---ТП-459 Эл.пробой	ТП-459 включили в 7-45 (затруднен доступ на «Папирус»)
09.01.2014г. 07-01	КЛ-10кв ТП-479---ТП-465 Выведен с «землей»	Абоненты переведены на резерв в течении 5-10 минут.
30.01.2014г. 01-01	КЛ-10кв ТП-18---ТП-480 Эл.пробой	ТП-18 и ТП-445 с.ш.№1 включены в 02-20(затруднен доступ на ТП-480)
15.02.2014г. 07-40	КЛ-10кв ТП-5---ТП-430 Эл.пробой	Абоненты включены в 08-25
18.02.2014г. 23-50	ТП-400 РУ-10кв.эл. пробой опорного изолятора сш№2.	Отключались ТП-474;ТП-17. Включили в 02-50

Всего технологических нарушений---
Из них по вине строителей (механические повреждения)—
Среднее время перерыва в электроснабжении абонентов---