

**Сведения о потерях, возникших в электрических сетях  
МУП «Электросеть» г. Фрязино МО за 2009 год.**

Нормативные потери на 2009 год утверждены в размере **12,6 %** . Общие фактические потери электроэнергии за 2009 г. составили 13967,88 тыс. кВт.ч. или **13,36%** от отпуска в сеть.

Плановые потери на 2010 год – **12,04 %** (17,45 млн. кВт.ч.).

**Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь** : на 2009 год - письмо Минэнерго РФ (Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности) № 08-974 от 30.12. 2008 г. и копия выписки из приказа Минэнерго РФ от 30 декабря 2008 г. № 328 ;  
на 2010 год - письмо Минэнерго РФ (Департамент государственной энергетической политики и энергоэффективности) № 02-0088 от 31.07. 2009 г. и копия выписки из приказа Минэнерго РФ от 22 июля 2009 г. № 334.

***Мероприятия по снижению потерь электроэнергии за 2009 г.***

1. Организационные мероприятия
  - 1.1 Выявление безучетного потребления электроэнергии - 65 тыс. кВт.ч
  - 1.2. Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ. - 23 тыс. кВт.ч.
2. Технические мероприятия
  - 2.1. Отключение незагруженных силовых трансформаторов на летний период - 75 тыс. кВт.ч.
3. Совершенствование систем расчетного технического учёта
  - 3.1. Установка электросчетчиков повышенных классов точности . - 65 тыс. кВт.ч.